



INDICAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2024

Conformemente all'art. 5 dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), dal 16 dicembre 2016.

Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali

Chi distribuisce acqua potabile attraverso impianti di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all'anno in modo dettagliato sulla qualità dell'acqua.

Sulla base degli ultimi dati ottenuti delle analisi eseguite in collaborazione al Laboratorio cantonale e HelvetiaLab, siamo in grado di elaborare una tabella con le caratteristiche e la qualità dell'acqua erogata.

Zona di distribuzione	Quartiere di Sessa zone: Sessa, La Costa, Beredino, In Grom e Lanera	
Qualità "Classe OMS"	Eccellente	
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità	
Provenienza	Acqua di falda e sorgiva	
Durezza	3.7°fH molto dolce	
Caratteristiche chimiche	Aggressiva	
Trattamento	Deacidificazione UV	
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata (78 mg/L)	
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati:	63 mg/L
	Calcio:	9.1 mg/L
	Magnesio:	43.9 mg/L
	Sodio:	6.2 mg/L
	Potassio:	1 mg/L
	Cloruro:	0.8 mg/L
	Solfato:	<20 mg/L

I campioni analizzati nel corso del 2024 rispettano i parametri microbiologici in base all'Ordinanza sui Requisiti Igienici (ORI).

Per qualsiasi ulteriore informazione o per segnalazioni in merito vogliate contattare l'Ufficio Tecnico Comunale (tel: 091 601 13 00 int 3, mail: utc@tres.ch).

Per l'ufficio tecnico

Capo ufficio

Fontaniere





INDICAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2024

Conformemente all'art. 5 dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), dal 16 dicembre 2016.

Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali

Chi distribuisce acqua potabile attraverso impianti di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all'anno in modo dettagliato sulla qualità dell'acqua.

Sulla base degli ultimi dati ottenuti delle analisi eseguite in collaborazione al Laboratorio cantonale e HelvetiaLab, siamo in grado di elaborare una tabella con le caratteristiche e la qualità dell'acqua erogata.

Zona di distribuzione	Quartiere di Sessa zona Bonzaglio	
Qualità "Classe OMS"	Eccellente	
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità	
Provenienza	Acqua di falda e sorgiva	
Durezza	4.3°fH molto dolce	
Caratteristiche chimiche	Aggressiva	
Trattamento	Deacidificazione UV	
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata (84.75 mg/L)	
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati:	54 mg/L
	Calcio:	12.1 mg/L
	Magnesio:	3.1 mg/L
	Sodio:	3.8 mg/L
	Potassio:	1.3 mg/L
	Cloruro:	1.1 mg/L
	Solfato:	<20 mg/L

I campioni analizzati nel corso del 2024 rispettano i parametri microbiologici in base all'Ordinanza sui Requisiti Igienici (ORI).

Per qualsiasi ulteriore informazione o per segnalazioni in merito vogliate contattare l'Ufficio Tecnico Comunale (tel: 091 601 13 00 int 3, mail: utc@tres.ch).

Per l'ufficio tecnico

Capo ufficio



Fontaniere



INDICAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2024

Conformemente all'art. 5 dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), dal 16 dicembre 2016.

Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali

Chi distribuisce acqua potabile attraverso impianti di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all'anno in modo dettagliato sulla qualità dell'acqua.

Sulla base degli ultimi dati ottenuti dalle analisi eseguite in collaborazione al Laboratorio cantonale e HelvetiaLab, siamo in grado di elaborare una tabella con le caratteristiche e la qualità dell'acqua erogata.

Zona di distribuzione	Quartiere di Sessa zona Suvino	
Qualità "Classe OMS"	Eccellente	
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità	
Provenienza	Acqua di falda e sorgiva	
Durezza	3.3°fH molto dolce	
Caratteristiche chimiche	Aggressiva	
Trattamento	Deacidificazione UV	
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata (72.75 mg/L)	
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati:	39 mg/L
	Calcio:	8.7 mg/L
	Magnesio:	2.9 mg/L
	Sodio:	4.1 mg/L
	Potassio:	1.3 mg/L
	Cloruro:	1.5 mg/L
	Solfato:	<20 mg/L

I campioni analizzati nel corso del 2024 rispettano i parametri microbiologici in base all'Ordinanza sui Requisiti Igienici (ORI).

Per qualsiasi ulteriore informazione o per segnalazioni in merito vogliate contattare l'Ufficio Tecnico Comunale (tel: 091 601 13 00 int 3, mail: utc@tresa.ch).

Per l'ufficio tecnico

Capo ufficio



Fontaniere



INDICAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2024

Conformemente all'art. 5 dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), dal 16 dicembre 2016.

Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali

Chi distribuisce acqua potabile attraverso impianti di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all'anno in modo dettagliato sulla qualità dell'acqua.

Sulla base degli ultimi dati ottenuti delle analisi eseguite in collaborazione al Laboratorio cantonale e HelvetiaLab, siamo in grado di elaborare una tabella con le caratteristiche e la qualità dell'acqua erogata.

Zona di distribuzione	Quartiere di Ponte Tresa	
Qualità "Classe OMS"	Eccellente	
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità	
Provenienza	Acqua di falda e sorgiva	
Durezza	6.8°fH molto dolce	
Caratteristiche chimiche	Poco aggressiva	
Trattamento	Deacidificazione e UV	
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata (152.2 mg/L)	
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati:	85 mg/L
	Calcio:	18.7 mg/L
	Magnesio:	5.3 mg/L
	Sodio:	13.5 mg/L
	Potassio:	1.8 mg/L
	Cloruro:	5.8 mg/L
	Solfato:	<20 mg/L

I campioni analizzati nel corso del 2024 rispettano i parametri microbiologici in base all'Ordinanza sui Requisiti Igienici (ORI).

Per qualsiasi ulteriore informazione o per segnalazioni in merito vogliate contattare l'Ufficio Tecnico Comunale (tel: 091 601 13 00 int 3, mail: utc@tres.ch).

Per l'ufficio tecnico

Capo ufficio



Fontaniere



INDICAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2024

Conformemente all'art. 5 dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), dal 16 dicembre 2016.

Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali

Chi distribuisce acqua potabile attraverso impianti di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all'anno in modo dettagliato sulla qualità dell'acqua.

Sulla base degli ultimi dati ottenuti delle analisi eseguite in collaborazione al Laboratorio cantonale e HelvetiaLab, siamo in grado di elaborare una tabella con le caratteristiche e la qualità dell'acqua erogata.

Zona di distribuzione	Quartiere di Monteggio	
Qualità "Classe OMS"	Eccellente	
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità	
Provenienza	Acqua di falda	
Durezza	3.8°fH molto dolce	
Caratteristiche chimiche	Aggressiva	
Trattamento	Deacidificazione	
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata (131.25 mg/L)	
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati:	80 mg/L
	Calcio:	10.5 mg/L
	Magnesio:	2.8 mg/L
	Sodio:	21.1 mg/L
	Potassio:	1.1 mg/L
	Cloruro:	3.7 mg/L
	Solfato:	<20 mg/L

I campioni analizzati nel corso del 2024 rispettano i parametri microbiologici in base all'Ordinanza sui Requisiti Igienici (ORI).

Per qualsiasi ulteriore informazione o per segnalazioni in merito vogliate contattare l'Ufficio Tecnico Comunale (tel: 091 601 13 00 int 3, mail: utc@tres.ch).

Per l'ufficio tecnico

Capo ufficio



Fontaniere



INDICAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2024

Conformemente all'art. 5 dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), dal 16 dicembre 2016.

Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali

Chi distribuisce acqua potabile attraverso impianti di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all'anno in modo dettagliato sulla qualità dell'acqua.

Sulla base degli ultimi dati ottenuti delle analisi eseguite in collaborazione al Laboratorio cantonale e HelvetiaLab, siamo in grado di elaborare una tabella con le caratteristiche e la qualità dell'acqua erogata.

Zona di distribuzione	Quartiere di Croglio	
Qualità "Classe OMS"	Eccellente	
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità	
Provenienza	Acqua di falda e sorgiva	
Durezza	4.8°fH molto dolce	
Caratteristiche chimiche	Poco aggressiva	
Trattamento	Deacidificazione e ultrafiltrazione	
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata (174 mg/L)	
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati:	91 mg/L
	Calcio:	13.1 mg/L
	Magnesio:	3.6 mg/L
	Sodio:	28.7 mg/L
	Potassio:	1.6 mg/L
	Cloruro:	11.7 mg/L
	Solfato:	<20 mg/L

I campioni analizzati nel corso del 2024 rispettano i parametri microbiologici in base all'Ordinanza sui Requisiti Igienici (ORI).

Per qualsiasi ulteriore informazione o per segnalazioni in merito vogliate contattare l'Ufficio Tecnico Comunale (tel: 091 601 13 00 int 3, mail: utc@tres.ch)

Per l'ufficio tecnico

Capo ufficio



Fontaniere